

Przegląd konserwacyjny kotła olejowego średniej mocy

- kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,
- kontrola izolacji termicznej kotła,
- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezp., STB, ogranicznik poziomu wody itp.),
- sprawdzanie układu podwyższania temperatury powrotu,
- sprawdzenie naczyń ciśnieniowych
- **czyszczenie części spalinowej kotła,**
- **regulacja palnika oraz analiza spalin,**
- **czyszczenie palnika,**
- kontrola nastaw automatyki,
- sprawdzenie działania czujnika płomienia,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora i przepustnicy powietrza,
- sprawdzenie dysz olejowych oraz filtra oleju,
- sprawdzenie i regulacja elektrod zapłonowych,
- sprawdzenie wzrokowe szczelności przewodów i przyłączy oleju,



Koszt przeglądu kotłowni olejowej w zależności od mocy:

<50 kW: 350,00 zł netto,

51-150 kW: 400 zł netto,

151-300 kW: 450,00 zł netto