



Rok zał. 1927

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 0-22 663-43-14,

0-22 560-25-40

e-mail: wojtan@imp.edu.pl

<http://www.imp.edu.pl/cert>

tel./fax 0-22 560-29-22,

0-22 663-43-17



AC 041

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/353/2011 (4488)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	„STALPRODUKT- ZAMOŚĆ” Sp. z o. o. 22-400 ZAMOŚĆ, ul. Kilińskiego 86
Nazwa i adres producenta:	„STALPRODUKT- ZAMOŚĆ” Sp. z o. o. 22-400 ZAMOŚĆ, ul. Kilińskiego 86
Nazwa wyrobu/nazwa handlowa:	Stalowe drzwi rozwierane, wewnętrzne wejściowe STALPRODUKT
Typ (odmiany):	Stalowe drzwi rozwierane, jednoskrzydłowe, wewnętrzne wejściowe STALPRODUKT typu HETMAN, CHROBRY
Podstawowe parametry:	Odporność na włamanie: - 3 - wg PN-ENV 1627: 2006; - C - wg AT-15-8599/2011*) *) Odporność na włamanie klasy C ustalona jest w oparciu o wymagania wytrzymałościowe zawarte w normie PN-B-92270: 1990 Klasa izolacyjności akustycznej: - D₁-20 dB -, - D₂-20 dB - wg PN-B-02151-03: 1999; - R_w= 27 dB - wg PN-B-02151.03: 1987
Symbol PKWiU:	25.12.10.0
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	Aprobata Techniczna ITB AT-15-8599/2011
Zgodnie z wynikami badań wykonanych przez:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej (Cert. Akr. AB 023), Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB - Laboratorium Badań Ogniowych (Cert. Akr. AB 818)
Nr i data sprawozdania:	Wykaz sprawozdań z badań i ocen na str. 20+21 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8599/2011
Data i warunki ważności certyfikatu:	15 września 2014 roku
Prawo posługiwania się certyfikatem w okresie od 16 września 2011r. do 15 września 2014r. dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 83W/2011.	
Certyfikacja zgodności wyrobów w ramach systemu „3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67	

**KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI**

mgr inż. Wojciech DĄBROWSKI



**DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ**

prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY Dr H.C.

Certyfikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrótów i zmian.
Warszawa, dnia: 16 września 2011r.